

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №12 Солнышко»**

238759, Калининградская область
Город Советск, ул. Фурманова, д.4А

т. 3-32-15, 3-31-17
20.10.2014 г.

Начальнику ОНД Советского городского округа, Славского муниципального района УНД ГУ МЧС России
В.Н. Смирнову

В соответствии с предписанием № 83/1/34 отдела НД Советского городского округа, Славского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Калининградской области, администрация МАДОУ д/с №12 «Солнышко» предоставляет информацию об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устраниению
1	Планы эвакуации людей из помещений здания детского сада не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	Внесено в целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.
2	Декларация пожарной безопасности после реконструкции здания детского сада не составлена	Реконструкции здания МАДОУ не осуществлялась; действующие помещения спортивного зала, изостудии были переоборудованы в дополнительную группу. Декларация пожарной безопасности будет изменена в соответствии с техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. не позднее октября 2015 г.
3	Наружная вертикальная лестница, ведущая на кровлю не испытана	Внесено в целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.
4	Знаки пожарной безопасности не соответствуют предъявляемым требованиям ГОСТ 12.2.143-2009	Пожарные знаки в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009 установлены по эвакуационным выходам первого этажа (имеются в наличии); пожарные знаки для второго этажа внесены в целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.
5	Не все пути эвакуации из помещений здания детского сада оборудованы аварийным освещением.	Аварийное освещение отсутствует, только в проходах эвакуационных выходов второго этажа. Внесено в целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.
6	На дверях, отделяющих поэтажные коридоры от лестничных клеток, отсутствуют	Внесено в целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.

устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	«Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.
Коридоры второго этажа и тамбуры не оборудованы пожарной автоматикой	Внесено в целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Советский городской округ» на 2015-2017 г.г.
Эвакуационные выходы с правого и левого крыла первого этажа здания детского сада размером менее 1,2 метра.	В соответствии с СНиП 2.08.02-89 в зданиях старой постройки ширина эвакуационного выхода – 90 см., эвакуационные выходы будут переделаны в соответствии с указанным СНиП.

Заведующий МАДОУ д/с №12 «Солнышко»

Астахова А.Г.



22.10.2014 г.

Родионов
Ракорев В. Н.

Bx. №	172
22 октября 2014 г.	
ОНД Советского ГО, Славского МР	