

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, гор. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, гор. Калининград, ул. Озёрная, д. 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел НД Советского городского округа, Славского муниципального района

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

238755, гор. Советск, ул. Тургенева, д. 5; тел. (40161) 6-71-64; E-Mail: ogpnsovetsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 83/1/34

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

общеобразовательного вида № 12 «Солнышко»

**Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Советского
городского округа, Славского муниципального района по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 83 от 18 сентября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

**№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 03.10.2014 года,
с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 05.10.2014 года, с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 15.10.2014 года
проведена проверка**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

начальником отделения ОНД Советского городского округа, Славского

муниципального района – государственным инспектором Советского городского округа,

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Славского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**Дикаревым Виталием Александровичем отношении муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеобразовательного вида № 12 «Солнышко»**

расположенного по адресу: гор. Советск, ул. Фурманова, 4А,

совместно с заведующей Астаховой Анной Гарьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5

1.	Планы эвакуации людей из помещений здания детского сада не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ППР в РФ п. 7 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	01.10.2015 г.
2.	Декларация пожарной безопасности после реконструкции здания детского сада не составлена.	Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года. Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	01.10.2015 г.
3.	Наружная вертикальная лестница, ведущая на кровлю здания, не испытана.	ППР в РФ п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.10.2015 г.
4.	Знаки пожарной безопасности не соответствуют предъявляемым требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ППР в РФ п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной	01.10.2015 г.

		безопасности).		
5.	Не все пути эвакуации из помещений здания детского сада оборудованы аварийным освещением.	ППР в РФ п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2015 г.	
6.	На дверях, отделяющих поэтажные коридоры от лестничных клеток, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	СНиП 21-01-97*. п. 7.17 Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.	01.10.2015 г.	
7.	Коридоры второго этажа и тамбуры не оборудованы пожарной автоматикой.	НПБ 110-03 п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	01.10.2015 г.	
8.	Эвакуационные выходы с правого и левого крыла первого этажа здания детского сада размером менее 1,2 метра.	ППР в РФ п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных	01.10.2015 г.	

		путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД Советского городского округа,
Славского муниципального района – государственный инспектор
Советского городского округа, Славского муниципального района
по пожарному надзору

Дикарев В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » ОКТЯБРЯ 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ И.И.И.
(подпись)

Заведующий Н.П.И.И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » ОКТЯБРЯ 2014 г.

